

江苏方洋水务有限公司			
2022 年 4 月份徐圩水厂出厂水水质检测数据公示			
采样日期			2022.04.19
采样地点			徐圩水厂送水泵房
样品性质			出厂水
合格率（%）（合格项次/总项次）			100
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006	检测结果
pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.8
浑浊度 （散射浑浊度单位）	NTU	1	0.5
色度 （铂钴比色单位）	度	15	<5
臭和味	/	无异臭、异味	0（无）
肉眼可见物	/	无	无
游离氯	mg/L	≥0.3	0.70
氯化物	mg/L	250	197
硫酸盐	mg/L	250	83.4
氟化物	mg/L	1.0	0.633
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10.0	0.866
溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	0.01	未检出
溶解性总固体	mg/L	1000	682
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	245
耗氧量 (COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计)	mg/L	3 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	1.97
挥发酚（以苯酚计）	mg/L	0.002	未检出
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	未检出
氰化物	mg/L	0.05	未检出
铜	mg/L	1.0	未检出

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006	检测结果
铅	mg/L	0.01	未检出
锌	mg/L	1.0	0.018
镉	mg/L	0.005	未检出
铁	mg/L	0.3	未检出
锰	mg/L	0.1	0.0007
砷	mg/L	0.01	0.0009
硒	mg/L	0.01	未检出
汞	mg/L	0.001	0.00011
铬（六价）	mg/L	0.05	未检出
铝	mg/L	0.2	0.178
臭氧	mg/L	0.3	未检出
甲醛	mg/L	0.9	未检出
三氯甲烷	μg/L	60	0.3
四氯化碳	μg/L	2.0	未检出
三溴甲烷	μg/L	100	30.1
一氯二溴甲烷	μg/L	100	18.3
二氯一溴甲烷	μg/L	60	1.4
三卤甲烷	/	1	0.51
总α放射性	Bq/L	0.5	0.050
总β放射性	Bq/L	1	0.069
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	12