

江苏方洋水务有限公司

2022 年 4 月份徐圩管网末梢水水质检测数据公示

采样日期			2022.04.19
采样地点			徐圩路华乐合金
样品性质			管网末梢水
合格率（%）（合格项次/总项次）			100
检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006	检测结果
pH	无量纲	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.0
浑浊度 （散射浑浊度单位）	NTU	1	0.6
色度 （铂钴比色单位）	度	15	<5
臭和味	/	无异臭、异味	0（无）
肉眼可见物	/	无	无
游离氯	mg/L	≥0.05	0.05
氯化物	mg/L	250	201
硫酸盐	mg/L	250	84.0
氟化物	mg/L	1.0	0.641
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10.0	0.889
溶解性总固体	mg/L	1000	648
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	249
耗氧量 (COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计)	mg/L	3 原水耗氧量>6mg/L 时为 5	2.42
挥发酚（以苯酚计）	mg/L	0.002	未检出
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	未检出
氰化物	mg/L	0.05	0.002

检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006	检测结果
铜	mg/L	1.0	未检出
铅	mg/L	0.01	未检出
锌	mg/L	1.0	0.002
镉	mg/L	0.005	未检出
铁	mg/L	0.3	未检出
锰	mg/L	0.1	未检出
砷	mg/L	0.01	0.0010
硒	mg/L	0.01	未检出
汞	mg/L	0.001	0.00012
铬（六价）	mg/L	0.05	未检出
铝	mg/L	0.2	0.141
三氯甲烷	μg/L	60	2.1
四氯化碳	μg/L	2.0	未检出
总α放射性	Bq/L	0.5	0.053
总β放射性	Bq/L	1	0.081
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	100	20