

国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)规划建设局

示范区建函〔2020〕3号

关于徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（管线）规划选址意见

江苏方洋水务有限公司：

来函收悉，经研究，办理意见如下：

原则同意你单位申请的管线路由。方案利用现有DN1400的工业用水管道，穿隰山路、一根沿着隰山路北侧地埋敷设至港前大道，后沿港前大道西侧向南敷设至石化七道，再经石化七道南侧回石化三路；一根沿石化三路西侧向北敷设至苏海路，后沿苏海路南侧向西敷设至江苏大道，后沿江苏大道东侧回隰山路，管线成环敷设，总长度约13.3公里。其中，江苏大道（隰山路-苏海路）沿道路中心线东侧83米处敷设1根DN1400管线；苏海路（江苏大道-石化三路）沿道路中心线南侧185.5米处敷设1根DN1400管线；石化三路（苏海路-隰山路）沿道路中心线西侧28.5米处敷设1根DN1400管线；隰山路（石化三路-港前大道）沿道路中心线北侧29米处敷设1根DN1200管线；港前大道（隰山路-石化七道）沿道路中心线西侧21米处敷设1根DN1200管线；石化七道（石化三路-港前大道）沿道路中心线南侧22米处敷设1根DN1200管线。

管线应严格控制占地，减少对用地的浪费。应注意与规

划路线位、现有高压线路及石化公共管廊相协调，避免冲突，减少穿越。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）规划建设局

2020年1月3日

