



171012050176

检测报告

(2022)宁白环检(水)字第 2022121031-1 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 江苏方洋水务有限公司(徐圩污水厂)



南京白云环境科技集团股份有限公司

地址: 南京化学工业园区云高路6号

电话: 025-83692241

邮编: 210047

传真: 025-83694869

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请在收到报告之日起15日内以书面形式向本公司提出；
- 二、委托性检测，系作为被委托方，按照合同的约定，对委托方的委托内容按相关技术标准和规范进行的检测，分析结果仅供委托方使用；
- 三、委托送检的样本，本公司仅对送检样品的检测结果负责；
- 四、检测报告中出现“ND”或“未检出”或“<检出限”或“检出限L”时，表明该结果低于该检测方法的检出限；检测报告中检出限单位和检测结果单位一致；
- 五、检测项目前标注“*”，表示为未经计量认证的项目，出具不带CMA标识的报告；
- 六、本公司仅对报告原件负责，无签发人签字、无本公司“南京白云环境科技集团股份有限公司检测专用章”及骑缝章均无效；
- 七、本报告增删涂改无效，任何形式复制的检测报告与本公司无关。

南京白云环境科技集团股份有限公司

检测报告

委托单位	江苏方洋水务有限公司(徐圩污水厂)	地址	连云港市徐圩新区港前大道洁净技术中心
联系人	刘洋	电话	13056082558
样品类别	水和废水		
送样单位	江苏方洋水务有限公司(徐圩污水厂)	采(送)样人	刘洋
送样日期	2022年12月9日	测试日期	2022年12月9日
检测目的	来样检测		
检测内容	水和废水: 可吸附有机卤素。		
检测依据	见表1		
检测数据	见表2		
报告编制:	姜易辰		日期: 2022年12月13日
报告审核:	王雪婷		日期: 2022年12月13日
报告签发:	王中明		日期: 2022年12月13日



表1


检测依据

项目名称		检测依据
水和废水	可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素 (AOX) 的测定微库仑法 HJ 1214-2021

表2

地下水检测数据

样品名称 或 采样点位	样品性状	检测项目	单位	检测数据	检出限
LY22120905-1 22120315A01 (调节罐出水12.6第一次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.096	/
LY22120905-2 22120315A02 (调节罐出水12.6第二次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.099	/
LY22120905-3 22120315A03 (调节罐出水12.6第三次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.106	/
LY22120905-4 22120315A04 (调节罐出水12.6第四次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.098	/
LY22120905-5 22120315A05 (达标尾水泵站排放口12.6 第一次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.197	/
LY22120905-6 22120315A06 (达标尾水泵站排放口12.6 第二次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.203	/
LY22120905-7 22120315A07 (达标尾水泵站排放口12.6 第三次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.211	/
LY22120905-8 22120315A08 (达标尾水泵站排放口12.6 第四次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.203	/
LY22120905-9 22120315A09 (调节罐出水12.7第一次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.042	/
LY22120905-10 22120315A10 (调节罐出水 12.7第二次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.044	/
LY22120905-11 22120315A11 (调节罐出水 12.7第三次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.045	/
LY22120905-12 22120315A12 (调节罐出水 12.7第四次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.044	/
LY22120905-13 22120315A13 (达标尾水泵 站排放口12.7第一次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.173	/
LY22120905-14 22120315A14 (达标尾水泵 站排放口12.7第二次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.184	/
LY22120905-15 22120315A15 (达标尾水泵 站排放口12.7第三次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.178	/
LY22120905-16 22120315A16 (达标尾水泵 站排放口12.7第四次)	无色无嗅透明	可吸附有机卤素	mg/L	0.188	/



附录1:

主要检测仪器

编号	名称	型号
J-D-43-01	AOX可吸附有机卤素分析仪	MultiX2500