

# 工程竣工验收证明书

工程名称: 徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程

验收日期: 2021年1月25日

建设单位	江苏方洋水务有限公司				监理单位	江苏建科工程咨询有限公司				
施工单位	江苏江都建设集团有限公司				设计单位	上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司				
建筑面积	4445.64m <sup>2</sup> ;构筑物占地14425m <sup>2</sup>	工程造价	14188.851099	万元	结构层次	建构筑物钢筋混凝土框架,构筑物钢筋混凝土结构	开工日期	2019.3.29	质量等级	合格
<p>项目主要技术特征描述:</p> <p>本工程为新建厂内日处理20万吨/天给水厂,施工范围包含:(平流沉淀池、滤池管廊、反冲洗泵房、清水池、二级泵房、吸水井、配电间、综合加药间、排水池、排泥池、浓缩池、平衡池及脱水机房、综合楼、食堂及机修间、主次门卫、围墙)土建工程;机电设备安装工程包含工艺设备(4台710KW高压水泵)、电气自控(800KVA干式变压器两台、10KV高压柜/计量柜/进线柜及低压柜、自控系统等);厂内配套管线两根DN1400输水钢管1.12KM;厂外配套2根DN1400输水钢管(每根各9km、工作压力等级1.0MPa),含3根DN1400顶管(总计0.432KM)。</p>										
验收意见	<p>1、工程范围:施工总承包模式(含土建、市政和工艺设备及机电安装工程)。</p> <p>2、单位工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容,系统调试合格、运行正常,满足使用功能。</p> <p>3、单位工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格。</p> <p>4、单位工程质量控制资料完整,有关安全和功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定。</p> <p>5、单位工程观感质量验收符合要求。</p> <p>6、依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB 50252-2010),该项目工程质量验收合格。</p>									
建设单位	监理单位	施工单位			设计单位		城建档案管理机构		有关单位	
单位负责人: 法人代表: (签字) 320700001892	总监理工程师: 法人代表: (签字) 32000001204	技术负责人: 单位负责人: (签字) 3210120094076			参加人员: (签字)		参加人员: (签字)		参加人员: (签字)	
(公章)	(公章)	(公章)			(盖章)		(盖章)		(印章)	