

国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)环境保护局

示范区环审〔2018〕6号

关于徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目环境影响报告表的批复

江苏方洋水务有限公司：

你单位报送的《徐圩新区第二水厂及配套管网一期工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、根据“报告表”主要内容，在落实“报告表”中提出的各项环保措施的前提下，原则同意你单位按“报告表”所述内容建设。

本项目新建一座规模20万吨/天给水处理厂，配套9千米供水管线；其中给水处理厂拟在石化九路以东、隍山路以北建设平

流沉淀池、V 型滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加药间、加氯间、废水池、浓缩池、综合楼、食堂等；管线工程拟沿隄山路、石化三路、复堆河路敷设。本项目总投资 29723.13 万元，其中环保投资 114 万元。

二、在项目工程设计、建设和运营管理过程中，你单位必须严格执行环保“三同时”制度，在落实“报告表”中提到的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，着重做好以下工作：

（一）你单位应规范自身环境行为，自觉履行环境保护主体责任，项目建设和运营期间严禁污染周边环境。

（二）在设计、建设中应贯彻清洁生产原则，使用先进施工工艺和作业方式，确保区域环境质量不下降。本项目须于开工前 15 日内向环保部门申报相关信息。

（三）按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作。

（四）施工期施工废水经处理后全部回用，不外排；生活污水定期收集清运至园区污水处理厂处理；施工期所有临时废水收集、处理设施均需采取防渗防漏措施，定期维护并及时检修施工设备，严禁污染周边环境。运营期人员生活污水经一体化污水处理设施处理达回用水标准后用于厂区绿化，不外排；生产废水全部回用，不外排。

（五）落实“报告表”中各种废气防治措施，加强施工期扬尘管理。臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1

规定的限值；厨房使用清洁能源，油烟经油烟净化装置处理后须达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放。

（六）落实“报告表”中各项噪声污染防治措施，合理布局高噪声设备，比选使用低噪声设备，严禁夜间施工。施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4a类标准。

（七）落实各类固体废物的防治措施，做好固体废物全过程管理。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设固废暂存场所；含油污泥、废机械油等危险废物需委托有资质单位处理；根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），贮存的次氯酸钠包装桶按危险废物管理。

（八）落实“报告表”中提出的各项生态保护及水土保持措施，做好人员宣传教育和场地恢复与绿化工作。

（九）落实“报告表”中提出的各项风险防范措施，做好与园区环境风险应急预案、石化基地应急截污方案及相关供水应急预案联动，落实足够容量的事故池。

三、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。

四、法律、法规对本项目建设和运营有其他要求的，本项目需取得相应许可后方可投入运营。

五、本项目地址与连云港石化产业基地工业废水集中预处理站一期工程项目冲突，该项目环评审批文件（示范区环审〔2017〕37号）废止。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2018年9月30日

（本文件公开发布）

（项目代码：2018-320720-46-02-516822）

抄送：江苏绿源工程设计研究有限公司

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环保局

2018年9月30日印发